

SEZNAM ZPŘÍSTUPNĚNÝCH JEDNOTEK

Tříska Bedřich - Kominictví

Archeologická 1884 / 2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Odběratel:**Spol. vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově**

Kolátorova 1622 / 10

169 00 Praha 6 - Břevnov

tel.:

e-mail:

Datum: 2.6.2023**Akce:** Bytový dům - Junácká 1621 / 13, 169 00 Praha 6 - Břevnov

ČÍSLO JEDN.	PODLAŽÍ	MAJITEL / UŽIVATEL	ZPŘÍSTUPNĚNO	SPOTŘEBIČ
10	5. NP	Mašek Vojtěch, Mašková B., Mašková Jana	NE	Bez použití komínů
9	5. NP	Mokrý Nikolaj	ANO	Plynový ohřívač vody "C"
8	4. NP	Šípek Jan, Šípková Jitka	NE	Bez použití komínů
7	4. NP	Herzl Ondřej, Herzlová Inna	ANO	Plynový ohřívač vody "B"
6	3. NP	Boček Jaroslav, Goldová Lenka, Pohnanová J.	NE	Rekonstrukce
5	3. NP	Tauchenová Lydie MUDr.	NE	Bez použití komínů
4	2. NP	Kubík Vojtěch, Pešková Jitka	NE	Bez použití komínů
3	2. NP	Borkovec Jiří, Borkovcová Jana	NE	Bez použití komínů
2	1. NP	Šolar Pavel	NE	Plynový ohřívač vody "B"
1	1. NP	Lukšanová Marie	NE	Bez použití komínů

Počet jednotek	10
Počet jednotek s použitím komínů :	3
z toho zpřístupněno	2
z toho nezpřístupněno	1

POZNÁMKY:

OKNA: Instalována těsná plastová okna.

FOTO STŘECHA: ANO

FOTO SPOTŘEBIČE: ANO

Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
 Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
 IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
 Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko – Tříska Bedřich

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - J 09	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 9 - 5. NP - Mokřý Nikolaj - tel.: 603 449 440		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Junácká 1621 / 13		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " JUNKERS "	Typ :	Celsius WT 14	Provedení :	C
Jm. výkon :	23,6 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín : koncentrické potrubí

Světlost průduchu [mm] :	125 / 80	Účinná výška [m] :	2,0
Provedení :	AL / AL koncentrické vzducho - spalinové potrubí vedené komínovou šachtou do nadstřešní části objektu		
Č. rev. zpr. :	—	Revizní díl :	Neinstalován

Kouřovod : koncentrické potrubí

Světlost průduchu [mm] :	125 / 80	Rozvinutá délka [m] :	0,7
Provedení :	FE / AL koncentrické přetlakové vzducho - spalinové potrubí s revizním dílem		
Certifikát :	Brilon CZ, a.s.	Revizní díl :	V koupelně nad spotřebičem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Vzducho - spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X


Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339



Podpis a razítko odborné způsobilé osoby

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - J 09	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříska Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 9 - 5. NP - Mokřý Nikolaj - tel.: 603 449 440		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Junácká 1621 / 13		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " JUNKERS "	Typ :	Celsius WT 14	Provedení :	C
Jm. výkon :	23,6 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín : koncentrické potrubí

Světlost průduchu [mm] :	125 / 80	Účinná výška [m] :	2,0
Provedení :	AL / AL koncentrické vzducho - spalinové potrubí vedené komínovou šachtou do nadstřešní části objektu		
Č. rev. zpr. :	—	Revizní díl :	Neinstalován

Kouřovod : koncentrické potrubí

Světlost průduchu [mm] :	125 / 80	Rozvinutá délka [m] :	0,7
Provedení :	FE / AL koncentrické přetlakové vzducho - spalinové potrubí s revizním dílem		
Certifikát :	Brilon CZ, a.s.	Revizní díl :	V koupelně nad spotřebičem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Vzducho - spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X


Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

YHVOUJE

Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339



Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - J 07	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 7 - 4. NP - Herzl Ondřej, Herzlová Inna		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Junácká 1621 / 13		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " KARMA "	Typ :	POV 11 BKNG	Provedení :	B
Jm. výkon :	19,6 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	5,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,0
Provedení :	Al plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována. Detektor CO instalován.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - J 07	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 7 - 4. NP - Herzl Ondřej, Herzlová Inna
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Junácká 1621 / 13

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " KARMA "	Typ :	POV 11 BKNG	Provedení :	B
Jm. výkon :	19,6 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	5,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,0
Provedení :	Al plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována. Detektor CO instalován.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

