

SEZNAM ZPŘÍSTUPNĚNÝCH JEDNOTEK

Tříska Bedřich - Kominictví

Archeologická 1884 / 2
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Odběratel:**Spol. vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově**

Kolátorova 1622 / 10

169 00 Praha 6 - Břevnov

tel.:

e-mail:

Datum: 11.6.2024**Akce:** Bytový dům - Junácká 1621 / 13, 169 00 Praha 6 - Břevnov

ČÍSLO JEDN.	PODLAŽÍ	MAJITEL / UŽIVATEL	ZPŘÍSTUPNĚNO	SPOTŘEBIČ
10	5. NP	Mašek Vojtěch, Mašková B., Mašková Jana	NE	Bez použití komínů
9	5. NP	Mokřý Nikolaj	ANO	Plynový ohřivač vody "C"
8	4. NP	Šípek Jan, Šípková Jitka	NE	Bez použití komínů
7	4. NP	Herzl Ondřej, Herzlová Inna	ANO	Plynový ohřivač vody "B"
6	3. NP	Boček Jaroslav, Goidová Lenka, Pohnanová J.	NE	Rekonstrukce
5	3. NP	Tauchenová Lydie MUDr.	NE	Bez použití komínů
4	2. NP	Kubík Vojtěch, Pešková Jitka	NE	Bez použití komínů
3	2. NP	Borkovec Jiří, Borkovcová Jana	NE	Bez použití komínů
2	1. NP	Šolár Pavel	ANO	Plynový ohřivač vody "B"
1	1. NP	Lukšánová Marie	NE	Bez použití komínů

Počet jednotek	10
Počet jednotek s použitím komínů :	3
z toho zpřístupněno	3
z toho nezpřístupněno	0

POZNÁMKY:

OKNA: Instalována těsná plastová okna.

FOTO STŘECHA: ANO

FOTO SPOTŘEBIČE: ANO



Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko – Tříska Bedřich

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - J 09	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 9 - 5. NP - Mokřý Nikolaj
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Junácká 1621 / 13

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " JUNKERS "	Typ :	Celsius WT 14	Provedení :	C
Jm. výkon :	23,6 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín : koncentrické potrubí

Světlost průduchu [mm] :	125 / 80	Účinná výška [m] :	2,0
Provedení :	AL / AL koncentrické vzducho - spalínové potrubí vedené komínovou šachtou do nadstřešní části objektu		
Č. rev. zpr. :	—	Revizní díl :	Neinstalován

Kouřovod : koncentrické potrubí

Světlost průduchu [mm] :	125 / 80	Rozvinutá délka [m] :	0,7
Provedení :	FE / AL koncentrické přetlakové vzducho - spalínové potrubí s revizním dílem		
Certifikát :	—	Revizní díl :	V koupelně nad spotřebičem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Vzducho - spalínová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - J 09	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 9 - 5. NP - Mokřík Nikolaj		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Junácká 1621 / 13		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " JUNKERS "	Typ :	Celsius WT 14	Provedení :	C
Jm. výkon :	23,6 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín : koncentrické potrubí

Světlost průduchu [mm] :	125 / 80	Účinná výška [m] :	2,0
Provedení :	AL / AL koncentrické vzducho - spalínové potrubí vedené komínovou šachtou do nadstřešní části objektu		
Č. rev. zpr. :	—	Revizní díl :	Neinstalován

Kouřovod : koncentrické potrubí

Světlost průduchu [mm] :	125 / 80	Rozvinutá délka [m] :	0,7
Provedení :	FE / AL koncentrické přetlakové vzducho - spalínové potrubí s revizním dílem		
Certifikát :	—	Revizní díl :	V koupelně nad spotřebičem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Vzducho - spalínová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - J 07	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 7 - 4. NP - Herzl Ondřej, Herzlová Inna		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Junácká 1621 / 13		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " KARMA "	Typ :	POV 11 BKNG	Provedení :	B
Jm. výkon :	19,6 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	5,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,0
Provedení :	Al plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována. Detektor CO instalován.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - J 07	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 7 - 4. NP - Herzl Ondřej, Herzlová Inna
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Junácká 1621 / 13

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " KARMA "	Typ :	POV 11 BKNG	Provedení :	B
Jm. výkon :	19,6 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	5,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,0
Provedení :	Al plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována. Detektor CO instalován.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :


X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- Kominictví -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - J 02	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 2 - 1. NP - Šolar Pavel		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Junácká 1621 / 13		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	Vega 10	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,3 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 120	Účinná výška [m] :	15,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	Neinstalována

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :


X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
= KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - J 02	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 2 - 1. NP - Šolár Pavel
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Junácká 1621 / 13

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	Vega 10	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,3 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 120	Účinná výška [m] :	15,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	Neinstalována

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :


X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- Kominictví -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



SEZNAM ZPŘÍSTUPNĚNÝCH JEDNOTEK

Tříska Bedřich - Kominictví

Archeologická 1884 / 2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Odběratel:**Spol. vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově**

Kolátorova 1622 / 10

169 00 Praha 6 - Břevnov

tel.:

e-mail:

Datum: 11.6.2024**Akce:** Bytový dům - Kolátorova 1622 / 10, 169 00 Praha 6 - Břevnov

ČÍSLO JEDN.	PODLAŽÍ	MAJITEL / UŽIVATEL	ZPŘÍSTUPNĚNO	SPOTŘEBIČ
9	5. NP	Fiala Zdeněk, Fialová Blanka	ANO	Plynový ohřívač vody "B"
8	5. NP	Kubla Oleg, Kublová Daniela	ANO	Plynový ohřívač vody "B"
7	4. NP	Erbenová Aneta	NE	Bez použití kominů
6	4. NP	Vorálková Vlasta	ANO	Plynový ohřívač vody "B"
5	3. NP	Kvardová Milena	ANO	Plynový ohřívač vody "B"
4	3. NP	Machovec Martin	ANO	Plynový ohřívač vody "B"
3	2. NP	Barbořák Petr, Barbořáková Lenka	ANO	Plynový ohřívač vody "B"
201	2. NP	Štimák Jan, Štimáková Eva	NE	Bez použití kominů
2	1. NP	Hellerová Alena Ing.	NE	Bez použití kominů
1	1. NP	Pavličková Galina PhDr.	ANO	Plynový ohřívač vody "B"


Počet jednotek	10
Počet jednotek s použitím kominů :	7
z toho zpřístupněno	7
z toho nezpřístupněno	0

POZNÁMKY:

OKNA: Instalována těsná plastová okna.

FOTO STŘECHA: ANO

FOTO SPOTŘEBIČE: ANO



Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
 Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
 IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
 Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko – Tříska Bedřich

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 09	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříska Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 9 - 5. NP - Fiala Zdeněk, Fialová Blanka		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " BRANO MORAVIA "	Typ :	Vega 10 MAX	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,3 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	2,0 + 2,5
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně v patě komínu

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,2
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :


X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříska Bedřich
- Kominictví -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 09	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 9 - 5. NP - Fiala Zdeněk, Fialová Blanka		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " BRANO MORAVIA "	Typ :	Vega 10 MAX	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,3 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	2,0 + 2,5
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně v patě komínu

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,2
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :


X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VOVHUVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: C26305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 08	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 8 - 5. NP - Kubla Oleg, Kublová Daniela
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " KARMA "	Typ :	Alfa 10	Provedení :	B
Jm. výkon :	19,2 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průřezu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	2,0 + 2,0
Provedení :	Zděný komínový průřez dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně v patě komínu

Kouřovod :

Světlost průřezu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	0,6
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :	X
--------------------------------	---

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :	VYHOVUJE
---	----------

Tříška Bedřich
- Kominictví -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 08	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 8 - 5. NP - Kubla Oleg, Kublová Daniela		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " KARMA "	Typ :	Alfa 10	Provedení :	B
Jm. výkon :	19,2 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	2,0 + 2,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně v patě komínu

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	0,6
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :


X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

YHODOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

[Podpis]



Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 06	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 6 - 4. NP - Vorálková Vlasta		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	5507	Provedení :	B
Jm. výkon :	23,0 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	5,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně v patě komínu

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem.		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována. Detektor CO instalován.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

[Podpis]



Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 06	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříska Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 6 - 4. NP - Vorálková Vlasta
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	5507	Provedení :	B
Jm. výkon :	23,0 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	5,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně v patě komínu

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem.		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována. Detektor CO instalován.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :


X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 05	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 5 - 3. NP - Kvardová Milena
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	370	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 120	Účinná výška [m] :	8,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- K O M I N I C T V Í -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 05	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříska Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 5 - 3. NP - Kvardová Milena
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	370	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 120	Účinná výška [m] :	8,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :


X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 04	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5, IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 4 - 3. NP - Machovec Martin
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	371	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AL 110	Účinná výška [m] :	8,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený AL komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	Neinstalována

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem.		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.


Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339



Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 04	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :		11.6.2024	
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5, IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 4 - 3. NP - Machovec Martin
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	371	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 x 150 / AL 110	Účinná výška [m] :	8,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený AL komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	Neinstalována

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem.		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 03	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :		11.6.2024	
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 3 - 2. NP - Barbořák Petr, Barbořáková Lenka
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	5506	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 110	Účinná výška [m] :	12,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	Neinstalována

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	110	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :


X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

YHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 03	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
	Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :		11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012
Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548		
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973		
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 3 - 2. NP - Barbořák Petr, Barbořáková Lenka		
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10		

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	5506	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 110	Účinná výška [m] :	12,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	Neinstalována

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	110	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 01	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
	Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :		11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 1 - 1. NP - Pavličková Galina PhDr.
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	VEGA 10	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,3 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 x 150 / AK 120	Účinná výška [m] :	15,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený AK komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně.

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	2,5
Provedení :	AK plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně nad spotřebičem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována. Detektor CO instalován.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	24030217 - K 01	Datum vystavení zprávy :	11.6.2024
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	11.6.2024
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 1 - 1. NP - Pavlíčková Galina PhDr.
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	VEGA 10	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,3 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 120	Účinná výška [m] :	15,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený AK komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně.

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	2,5
Provedení :	AK plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně nad spotřebičem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována. Detektor CO instalován.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

