

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce						Protokol: 300 235076 Kontrola provedena: 20.11.2023 Provedl : Štefan Jungmann, č. 11308 Následující kontrola: listopad 2024					
Odběratel : Společenství domu 1621 a 1622 v Břevnově Kolátorova 1622/10 169 00 Praha 6 IČ : 27582973 DIČ :						Dodavatel : Stanislav KANDUS Hilmarova 678 152 00 Praha 5 - Barrandov IČ : 13126687 DIČ : CZ460519489 Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 28. 4. 1992 Tel/fax:603 233 854 E-mail : info@kanfas.cz					
Provozovna : Junácká 1621, Kolátorova 1622 Junácká 1621/13, Kolátorova 1622/10 Praha 6											

č.	Umístění	Typ	Druh	výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	1621 - 5.NP	P6Te	P	HH	054025	x			2019	11/24		odpovídá
2	1621 - 2.NP	P6Te	P	HH	66944				2023	11/28	nový hasicí přístroj	odpovídá
3	1622 - 5.NP	P6Te	P	HH	58452	x			2019	11/24		odpovídá
4	1622 - 2.NP	P6Te	P	HH	091173		x		2013	11/28		odpovídá
5	1621 - 2.NP	PG6 LE	P	T	021186			C	2003	11/23	likvidace starého přístroje	vyřazen

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	2	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška	1	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	1	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)
Druh: P- práškový; C- CO2; V- vodní; H- halonový;Pě- pěnový		Výrobce: HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, Č – Červinka; E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J - Jiný		
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka				
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.				

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000 	Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce
---	--